

Toruń, 11.09.2019 r.

NZ/...*3482*... /2019

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

dotyczy: informacja o wyjaśnieniach w postępowaniu na **budowę budynku administracyjno-socjalnego wraz z robotami dotyczącymi przygotowania do montażu wag i myjni do kół i podwozi (BW/ZP-18/2019).**

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść pytań, które wpłynęły od Wykonawców, wraz z odpowiedziami w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **budowę budynku administracyjno-socjalnego wraz z robotami dotyczącymi przygotowania do montażu wag i myjni do kół i podwozi.**

**Pytanie 1**

Z uwagi na brak przedmiaru robót do postępowania na budowę budynku administracyjno-socjalnego wraz z robotami dotyczącymi przygotowania do montażu wag i myjni do kół i podwozi, zwracam się z prośbą o udostępnienie tego przedmiaru.

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający odstępuje od udostępnienia przedmiaru robót.

**Pytanie 2**

W co powinien być wyposażony tymczasowy kontener dla dozoru obiektu na czas budowy nowych pomieszczeń?

**Odpowiedź na pytanie 2:**

Zamawiający wymaga dostarczenia kontenera typu portiernia wyposażony w jedno pomieszczenie o wymiarach minimum zewnętrznych 2400 mm x 2900 mm x 2800 mm:

- ogrzewane,
- z oknami z trzech stron, przy czym jedno okno winno posiadać małe otwierane okienko do komunikacji.

Do kontenera należy doprowadzić energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania portierni.

### **Pytanie 3**

Proszę o określenie ilości odbudowy nawierzchni drogowej (rysunki projektowe pokazują, iż na istniejącym placu z asfaltu między brodzikiem a wagami i myjnią do kół jest zaprojektowana kostka betonowa o powierzchni około 3200m<sup>2</sup>).

### **Odpowiedź na pytanie 3:**


Zamawiający oczekuje, że nowo projektowane drogi i place manewrowe będą wykonane w technologii asfaltowania, z wyłączeniem tych miejsc gdzie projektowane są chodniki, które należy wykonać z kostki betonowej, co wyszczególnione jest na rysunku 001w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Wyjaśnienia treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią jej integralną część i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.09.2019 r. o godz. 09:15 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, pokój nr 312.**

Z poważaniem,

*Prezes Zarządu*  
  
*Piotr Rozwadowski*