



Toruń, dnia 26.10.2018 r.

### Zapytanie ofertowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu, ul. Grudziądzka 159 zaprasza do złożenia oferty cenowej na obsługę instalacji elektrycznej Szopki Bożonarodzeniowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

**Warunki płatności:** Termin płatności wynosi 14 dni od otrzymania faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez strony protokół odbioru wykonanych prac serwisowych.

**Sposób składania ofert:** Ofertę w formie pisemnej, sporządzoną wg załączonego formularza ofertowego należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na obsługę instalacji elektrycznej – Szopka Bożonarodzeniowa" do dnia 05.11.2018 r., do godziny 10<sup>00</sup> w Sekretariacie Zamawiającego.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Kryterium oceny – cena 100%

Osobą upoważnianą przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest Specjalista ds. Oczyszczania Sebastian Wiśniewski tel. nr 695 053 064,

email: [sebastian.wisniewski@mpo.torun.pl](mailto:sebastian.wisniewski@mpo.torun.pl).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Sporządził:

*Specjalista ds. Oczyszczania*  
*Sebastian Wiśniewski*

### Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz ofertowy.
3. Wzór umowy.

*p.o. kierownik*  
*Wydziału Oczyszczania*  
*Andrzej Komuda*

*Zastępca*  
*Prezesa Zarządu*  
*Grzegorz Brożek*

Sekretariat  
tel. 56 63 98 119  
tel./fax 56 63 98 120  
[sekretariat@mpo.torun.pl](mailto:sekretariat@mpo.torun.pl)

Biuro Obsługi Klienta  
tel. 56 63 98 124/125  
fax 56 63 98 130  
[bok@mpo.torun.pl](mailto:bok@mpo.torun.pl)

Zakład Unieszkodliwiania  
Odpadów Komunalnych  
ul. Kociewska 37/53  
tel./fax 56 62 16 286

Kapitał: 13.618.000,00 PLN  
NIP: 879-016-92-80  
REGON: 870525973  
KRS: 0000151221

## Opis przedmiotu zamówienia

1. Po zakończeniu montażu szopki bożonarodzeniowej podłączenie rozprowadzonej instalacji elektrycznej i oświetlenia szopki do rozdzielni elektrycznej przez osobę z uprawnieniami. Po zakończeniu montażu instalacji elektrycznej przedstawienie protokołów odbioru potwierdzonych przez uprawnione osoby:
  - badania ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie;
  - badanie rezystencji izolacji obwodów;
  - badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów;
2. Całodobowy dyżur telefoniczny serwisanta – możliwe awarie zasilania lub instalacji elektrycznej które zgłaszane będą przez Straż Miejską lub upoważnionego pracownika MPO.
3. Przystąpienie do napraw instalacji elektrycznej przy szopce dokonane zostanie przez Wykonawcę w ciągu maksymalnie 3 godzin od zgłoszenia.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw w sieci elektrycznej szopki bożonarodzeniowej (w tym ewentualne usunięcie awarii prądu, wyłączeń bezpieczników, drobne naprawy lub wymiana bezpieczników.)
5. Wykonawca wykona przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności z materiałów i urządzeń własnych.
6. W dniu 21.12.2018 r. w godzinach 14.00-20.00 obecność serwisantów na Rynku Nowomiejskim podczas wigilii Prezydenta Miasta Torunia z mieszkańcami.

Specjalista ds. Oczyszczania  
*Sebastian Wiśniewski*

p.o. kierownik  
Wydziału Oczyszczania  
*Andrzej Komuda*

Zastępca  
Prezesa Zarządu  
*Grzegorz Brożek*