



Toruń, dnia

Zapytanie ofertowe otwarte

**p.n. „Serwis techniczny dwóch gazowych prądotwórczych agregatów kogeneracyjnych
w zabudowach kontenerowych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”**

1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Grudziądzka 159
87-100 Toruń

2. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Klasyfikacja zamówienia wg CPV:

- 1) CPV: 31120000-3 – generatory,
- 2) CPV: 31121200-2 – zestawy prądnicowe z silnikami spalinowymi o zapłonie iskrowym.

2. Przedmiot zamówienia:

- 1) świadczenie przez wykonawcę na terenie elektrociepłowni zamawiającego przy ul. Kociewskiej w Toruniu serwisu technicznego biogazowego prądotwórczego agregatu kogeneracyjnego w zabudowie kontenerowej, o oznaczeniu Petra 630 C, opartego na silniku spalinowym Perkins 4008-30 TRS2 oraz prądnicy synchronicznej czterobiegunowej Marelli typu MJB 355 MB4 (zwanego dalej „agregatem 1”).

Zamawiający przewiduje, że na dzień 01.01.2021 r. agregat pracuje ok. 38 000 mth.

- 2) świadczenie przez wykonawcę na terenie elektrociepłowni zamawiającego przy ul. Kociewskiej w Toruniu serwisu technicznego biogazowego prądotwórczego agregatu kogeneracyjnego w zabudowie kontenerowej, o oznaczeniu HE-KEC-480/510-PG480-B, opartego na silniku spalinowym Perkins 4008 TRS2 oraz prądnicy synchronicznej czterobiegunowej Marelli typu MJB 355 MA4 (zwanego dalej „agregatem 2”),

Zamawiający przewiduje, że na dzień 01.01.2021 r. agregat pracuje ok. 50 050 mth.

3. Serwis techniczny agregatów obejmuje:

- 1) wykonywanie przeglądów stanu technicznego „agregatu 1” zgodnie z załącznikiem 1, (wraz z dostawą niezbędnych materiałów i kosztem dojazdu), począwszy od 38 000 mth. przebiegu agregatu.

Zamawiający przewiduje, że w trakcie realizacji zamówienia konieczne będzie wykonanie przeglądów zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Przebieg agregatu [tys. mth.]	Rodzaj przeglądu
1.	38	P3
2.	39	P1

3.	40	P2
4.	41	P1

2) wykonywanie przeglądów stanu technicznego „agregatu 2” zgodnie z załącznikiem 1, (wraz z dostawą niezbędnych materiałów i kosztem dojazdu), począwszy od 51 000 mth. przebiegu agregatu.

Zamawiający przewiduje, że w trakcie realizacji zamówienia konieczne będzie wykonanie przeglądów zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Przebieg agregatu [tys. mth.]	Rodzaj przeglądu
1.	51	P1
2.	52	P2
3.	53	P1
4.	54	P2

3) dostawę do Zamawiającego fabrycznie nowych części na potrzeby planowanych prac serwisowych, o których mowa w pkt 3 ppkt 1 i 2. Materiały te nie mogą być wcześniej używane, a źródło ich pochodzenia winno być autoryzowane przez Wykonawcę. Ceny materiałów na potrzeby prac innych niż wymienione w załączniku 1 (w tym napraw awaryjnych) nie mogą być wyższe niż ceny katalogowe ich producentów,

4) wyczyszczenie przepływowego wymiennika ciepła spaliny – ciecz (serii CHVP DN 500), produkcji TLAKON, zainstalowanego w „agregacie 1”, (Zamawiający szacuje, że konieczne będzie jednokrotne czyszczenie),

Dokładny termin czyszczenia wymiennika wyznaczy Zamawiający, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem,

5) wyczyszczenie przepływowego wymiennika ciepła spaliny – ciecz, typu G-G 3,5/23,3-1L-A144, zainstalowanego w „agregacie 2”, (Zamawiający szacuje, że konieczne będzie jednokrotne czyszczenie),

Dokładny termin czyszczenia wymienników wyznaczy Zamawiający, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem,

6) z tytułu rozbieżności między liczbą przewidywanych przez zamawiającego prac serwisowych, a rzeczywiście wykonanych prac, wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do zamawiającego.

4. Wykonywanie napraw awaryjnych, które winny być wykonywane w „trybie pilnym”. Prace te rozliczone będą na podstawie kosztorysu powykonawczego, bazującego na stawkach zaoferowanych przez wykonawcę.

Jako „tryb pilny” zamawiający definiuje działanie bez zbędnej zwłoki tj. podjęte nie później niż w terminie 24 godzin od zgłoszenia przez zamawiającego i prowadzone bez przerwy, aż do przywrócenia pełnej sprawności ruchowej agregatu.

5. Przedmiot umowy nie obejmuje uzupełniania i wymiany oleju silnikowego ani badań jakości tego oleju. Czynności te zamawiający będzie realizować we własnym zakresie i na swój koszt. Agregaty pracują na oleju Mobil Pegasus 610.

3. Termin wykonania zamówienia.

Termin świadczenia serwisu technicznego agregatów – od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

4. Warunki udziału w postępowaniu.

1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia związanego z wykonaniem usługi, polegającej na prowadzeniu nieprzerwalnie przez co najmniej 12 miesięcy obsługi serwisowej agregatu lub agregatów zasilanych biogazem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

2. Dysponowanie:
 - 1) potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie zamówienia,
 - 2) personelem posiadającym równocześnie uprawnienia kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci „E” i „D” dla trzech grup równocześnie G1, G2 i G3, wyposażonym w niezbędny sprzęt i narzędzia, zdolnym do realizacji przedmiotu zamówienia,
 - 3) całodobowym numerem pomocy technicznej/serwisowej.
4. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, na kwotę nie niższą niż 1 mln zł (jeden milion złotych). Wykonawca winien zapewnić ciągłość ubezpieczenia przez cały czas realizacji zamówienia.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu oferty (załącznik nr 3).
2. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 mln złotych (jeden milion złotych).

6. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Jerzy Sobólski, tel. kom. 605 734 129.

Kontakt z w/w osobami: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00.

7. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

8. Opis sposobu przygotowywania ofert:

1. Ofertę należy sporządzić z należytą starannością w języku polskim, w formie pisemnej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzania przez wykonawców zmian w zakresie formularza oferty.
2. Oferta winna być podpisana przez wykonawcę zgodnie z regułami jego reprezentacji. Należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik.
3. Bezpośrednio za wypełnionym formularzem oferty winny być umieszczone dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 5.
4. W dalszej kolejności należy zamieścić wszystkie inne ewentualne załączniki.
5. W przypadku wprowadzania poprawek do treści oferty jeszcze przed jej złożeniem, każdą poprawkę należy nanieść czytelnie, przekreślając wcześniejszy błędny zapis i wpisując obok niego zapis poprawny. Obok tak sporządzonej poprawki należy umieścić podpis wykonawcy zgodny z regułami jego reprezentacji oraz wpisać datę naniesienia poprawki.
6. Ofertę pisemną należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu z adresem zamawiającego i z nazwą zamówienia.
7. Ofertę elektroniczną należy przesłać za pomocą poczty e-mail, z nazwą wiadomości „**Oferta - Serwis techniczny agregatów**” na adres sekretariat@mpo.torun.pl, w formie zaszyfrowanego pliku (np. za pomocą darmowego programu 7-zip). Wiadomość z ofertą w załączniku musi wpłynąć do 22.12.2020 r. godz. 11:00. Hasło do zaszyfrowanego pliku należy wysłać w osobnej wiadomości lub podać telefonicznie, nie wcześniej niż 22.12.2020 r. godz. 11:30.

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 22.12.2020 r. do godz. 11.00.

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego, w dniu 22.12.2020 r. o godz. 11.30.

10. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Cena zaoferowana przez wykonawcę za wykonanie zamówienia podczas przeglądów P1, P2 i P3 oraz czyszczenia przepływowych wymienników ciepła winna obejmować wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym koszty dojazdu ekipy serwisowej i winna być podana w PLN z dokładnością do 1 grosza.
2. Cena zaoferowana przez wykonawcę winna obejmować koszty transportu materiałów i urządzeń, dojazdu oraz pobytu na terenie elektrociepłowni zamawiającego pracowników wykonawcy.
3. W przypadku napraw awaryjnych, o których mowa w pkt 2.4. zaoferowana cena winna obejmować:
 - a) stawkę roboczogodziny jednego pracownika wykonawcy,
 - b) ryczałt za przyjazd ekipy serwisowej z siedziby wykonawcy.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na konto wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT

11. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów:

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena – 100%.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu wykonawcom nie przysługuje prawo do żadnych roszczeń w stosunku do zamawiającego.

13. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS 0000151221, NIP 879-016-92-80, REGON 870525973, tel. 56-63-98-119, e-mail: sekretariat@mpo.torun.pl (dalej: MPO);
- 2) Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych wysyłając e-mail na adres: iod@mpo.torun.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora (jak wyżej);
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na MPO;
- 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż 4 lata od dnia zakończenia postępowania;
- 5) Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów, na których zasoby powołują się wykonawcy;
- 6) Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję, wpływającą do MPO w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;

7) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane: organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze i innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z MPO przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.;

8) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być udostępniane i przekazane sądom i prokuraturze, podwykonawcom MPO, czyli podmiotom z których usług MPO korzysta w ramach prowadzonej działalności w postaci banków, firm informatycznych dostarczających rozwiązania informatyczne, ubezpieczycieli, agencji reklamowych, inne podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także Gminie Miasta Toruń;

9) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:

- dostępu do swoich danych osobowych;
- ich sprostowania;
- ograniczenia ich przetwarzania;
- przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych;
- wniesienia sprzeciwu.

10) W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

12) Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Jednocześnie Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. przypomina o ciąży na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Załączniki:

1. Harmonogram i zakres okresowych przeglądów technicznych agregatów Petra 630 C oraz HE-KEC-480/510-PG480-B.
2. Wzór umowy.
3. Formularz oferty.

Toruń, dnia r.

Zatwierdził: