

Toruń, dnia 3.11.2006 r.

Opis stanu istniejącego

Utwardzenie drogi istniejącej na terenie planowanej inwestycji

M.P.O. Sp. z o.o. Toruń, przy ul. Kociewskiej 37, 87-100 Toruń

Korona :

- Płyty drogowe o wymiarach 0,80 m X 2,30 m
- Ilość płyt 410 szt.

Podłoże :

- Podsyпка z mieszaniny piasku i popiołów dymnicowych o granulacji ziaren do 1 mm , grubości 0,15 m w korycie w gruncie rodzimym.


Zamknięcie korony :

- Brak

Długość utwardzenia płytami $L = 410,00$ mb, szerokość utwardzenia 2,30 m bez zatok.

Stan płyt drogowych dobry dotyczy 70 % ilości

Stan płyt drogowych zły obejmuje 30 % płyt


inż. Andrzej Białoskórski
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. UAN-KZ-7210/294/88